

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ60.B.00142

Серия RU № 0263486

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Учреждения "Воронежский центр сертификации и мониторинга", Адрес: 394018, Россия, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 2 А, Фактический адрес: 394018, Россия, г. Воронеж, ул. Станкевича, 2А, Телефон: (4732) 520135, 597793, Факс: (4732) 520135, E-mail: mail@vcsv.ru. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ60, срок действия с 12.09.2013 по 30.07.2015, выдан Федеральным органом по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Алмаз"

Адрес: 393190, Россия, Тамбовская область, город Котовск, улица Свободы, дом 1, Фактический адрес: 393190, Россия, Тамбовская область, город Котовск, улица Свободы, дом 1, ОГРН: 1026801013953, Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано 10.12.2002 Межрайонной инспекцией МЧС России № 4 по Тамбовской области, Телефон: 74754143600, Факс: 74754143600, E-mail: info@almaz-electro.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Алмаз"

Адрес: 393190, Россия, Тамбовская область, город Котовск, улица Свободы, дом 1, Фактический адрес: 393190, Россия, Тамбовская область, город Котовск, улица Свободы, дом 1, ОГРН: 1026801013953, Телефон: 74754143600, Факс: 74754143600, E-mail: info@almaz-electro.ru

ПРОДУКЦИЯ

Выключатели клавишные с торговым знаком "HEGEL" на номинальное напряжение 250В и номинальный ток до 16А серий "ALFA", "ALFA IP44", "Master" (см. приложение - бланк № 0052769), выпускаемые по ТУ 3464-001-07620177-2013 "Выключатели клавишные однополюсные. Технические условия" Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8536508000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 0115/59-44-15 от 07.04.2015 г., № 0296/143-44-15 от 09.07.2015, № 0297/144-44-15 от 09.07.2015, выданных Испытательным центром электрооборудования ФБУ "Ростовский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЕ22, срок действия от 24.04.2013 по 09.07.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с
Условия хранения - по группе 2 ГОСТ 15150-69.
Срок службы в циклах "Включение-отключение" - не менее 40000

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

15.07.2015

ПО

09.04.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)
[Handwritten signature]
(подпись)

Калашников С.В.
(инициалы, фамилия)

Романенко Л.В.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АЯ60.В.00142

Серия RU № 0052769

Сведения по сертификату соответствия

Выключатели клавишные с торговым знаком "HEGEL" на номинальное напряжение 250В и номинальный ток до 16А:

Выключатели серий «ALFA», «MASTER», «ALFA IP44»:

- открытой установки

BA10-X1X2X3

BA16-X1X2X3

- скрытой установки

BC10-X1X2X3

BC16-X1X2X3

где:

X1- серия и степень защиты:

1- серия «ALFA» IP20;

2-серия «ALFA IP44»;

3-серия «MASTER», моноблок2, IP20;

X2- номер схемы выключателя:

-1- выключатель одноклавишный, однополюсной;

-3- выключатель с самовозвратом;

-5-выключатель двухклавишный, однополюсный, для двух цепей;

-6-переключатель однополюсный на два направления.

X3-конструктивное исполнение:

-1- без индикации;

-2- с индикацией;

-3- без индикации, с изолирующей пластиной;

-4- с индикацией, с изолирующей пластиной;

-5- без индикации, с монтажной пластиной;

-6- с индикацией, с монтажной пластиной.



М.П.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

Калашников С.В.
(инициалы, фамилия)

[Handwritten signature]
(подпись)

Романенко Л.В.
(инициалы, фамилия)